

# 設計図書等の質問に対する回答書

平成26年9月10日

河口湖南中学校組合教育委員会

工事名称:河口湖南中学校給食棟改築工事

工事場所:山梨県南都留郡富士河口湖町船津1164番地

上記工事に関し質問がありましたので、次のとおり回答します。

	質 問	回 答
1	根切土は場内仮置きと考えて宜しいでしょうか。	根切土は場内仮置きとする。
2	廊下の掲示板については別途工事と考えて宜しいでしょうか。	図面No.12に記載の廊下造付の展示スペースは本工事とする。その他の掲示板は別途工事とする。
3	渡り廊下の腰壁仕上げですが、仕上げ表と展開図で違います。どちらをとれば宜しいでしょうか。	仕上表の記入を正とします。